

ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno  
tel. +48 662055516, +48 664479622  
e-mail: [info@aquakros.pl](mailto:info@aquakros.pl)  
[www.aquakros.pl](http://www.aquakros.pl)

### STERYLIZATOR UV model UVCL-75W



#### Przeznaczenie:

- Sterylizacja wody pitnej
- Sterylizacja wody technologicznej

#### Podstawowe cechy:

- Wysoka 99,9% skuteczność dezynfekcji
- Kontrola czasu pracy promiennika
- Kontrola pracy urządzenia
- Kontrola ilości włączeń urządzenia
- Zliczanie całkowitego czasu pracy
- Powiadomienie o zbliżającej się wymianie promiennika
- Powiadomienia o awariach
- Zamknięcie wypływu wody skażonej w przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia (przy zastosowaniu dodatkowego elektrozaworu)

## Dane techniczne

<b>Przepływ nominalny przy dawce</b>	
a) UV D=300 J/m <sup>2</sup> i transmitancji T=95 %	6,0m <sup>3</sup> /h
b) UV D=400 J/m <sup>2</sup> i transmitancji T=95 %	4,6m <sup>3</sup> /h
<b>Zasilanie</b>	230V/50Hz
<b>Całkowity pobór mocy</b>	80W
<b>Moc promiennika UV</b>	75W
<b>Moc promieniowania UV</b>	25W
<b>Maksymalne ciśnienie pracy</b>	8 bar
<b>Średnica przyłączy</b>	G 6/4 (6/4 cala)
<b>Typ promiennika</b>	Philips TUV
<b>Trwałość promiennika</b>	9000h
<b>Zakres temperatur przepływającej cieczy</b>	0 do 65 °C
<b>Materiał komory cieczy</b>	stal nierdzewna AISI 304L
lub na zamówienie	stal nierdzewna AISI 316L
<b>Materiał skrzynki elektrycznej</b>	ABS
<b>Masa zestawu</b>	8,0 kg

